

Handlingsplan for energi

- Alle identificerede tiltag fra '3 screeningsliste energi' overføres automatisk til handlingsplanen for energi.
- Virksomheden skal angive foranstaltninger til gennemførelse for hver enkelt projekt, hvis projektet ikke gennemføres.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).	
Navn på ledelsesrepræsentant	Jesper Mikkelsen, Fabrikchef
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort	www.kp-components.com

2/5-25 *Jesper Mikkelsen*

Nummer	Projektnavn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO ₂ -reduktioner (ton/år)	Forventes gennemføres (ja/nej - hvis ja, angiv årstal)	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projekt ikke gennemføres
A1	Vest-konvertering fra oliefyr til fjernvarme	11,5	15,4	nej	Den simple tilbagebetalingstid er over 10 år og før det kan igangsættes skal den eksisterende installation undersøges og de forventede serviceomkostninger undersøges. Endelig skal tilbagebetalingstiden være kortere, for at det er rentabelt for virksomheden at gennemføre projektet.
A2	Øst-konvertering fra oliefyr til fjernvarme	12,5	16,7	nej	Den simple tilbagebetalingstid er over 5 år og før det kan igangsættes skal den eksisterende installation undersøges nærmere, incl. de forventede serviceomkostninger. Endelig skal tilbagebetalingstiden være kortere, for at det er rentabelt for virksomheden at gennemføre projektet.
A3	Vest-konvertering fra naturgasfyr til fjernvarme	29,5	30,3	nej	Den simple tilbagebetalingstid er over 10 år og før det kan igangsættes skal den eksisterende installation undersøges og de forventede serviceomkostninger undersøges. Endelig skal tilbagebetalingstiden være kortere, for at det er rentabelt for virksomheden at gennemføre projektet.
A4	Øst-styring via CTS	163,1	0,0	nej	Besparselsen er afhænge af hvor meget overarbejde der er i de forskellige afdelinger. Der igangsættes derfor yderligere undersøgelser før der kan tages beslutning om projektet kan gennemføres.
A5	Øst - solceller	134,4	0,0	nej	Den simple beregnede tilbagebetalingstid er over 5 år og før det kan igangsættes et solcelleprojekt, skal tagenes bæreevne undersøges. Endvidere skal skal tilbagebetalingstiden være kortere, for at det er rentabelt for virksomheden at gennemføre projektet.
A6	-	-	-		

Handlingsplan for klimasyn

- Alle identificerede tiltag fra '5 screeningsliste klima' overføres automatisk til handlingsplanen for klimasyn Virksomheden skal angive foranstaltninger til gennemførelse for hver enkelt projekt, hvis projektet ikke gennemføres.

- Virksomheden skal angive foranstaltninger til gennemførelse for hver enkelt projekt, hvis projektet ikke gennemføres.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).	
Navn på ledelsesrepræsentant	Jesper Mikkelsen, Fabrikchef
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort	www.kp-components.com

Nummer	Projektnavn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO2-reduktioner (ton/år)	Forventes gennemføres (ja/nej - hvis ja, angiv årstal)	Foranstaltninger til gennemførelse, hvis projekt ikke gennemføres
A1	Vest-konvertering fra oliefyr til fjernvarme	11,5	15,4	nej	Den simple tilbagebetalingstid er over 10 år og før det kan igangsættes skal den eksisterende installation undersøges og de forventede serviceomkostninger undersøges. Endelig skal tilbagebetalingstiden være kortere, for at det er rentabelt for virksomheden at gennemføre projektet.
A2	Øst-konvertering fra oliefyr til fjernvarme	12,5	16,7	nej	Den simple tilbagebetalingstid er over 5 år og før det kan igangsættes skal den eksisterende installation undersøges nærmere, incl. de forventede serviceomkostninger. Endelig skal tilbagebetalingstiden være kortere, for at det er rentabelt for virksomheden at gennemføre projektet.
A3	Vest-konvertering fra naturgasfyr til fjernvarme	29,5	30,3	nej	Den simple tilbagebetalingstid er over 10 år og før det kan igangsættes skal den eksisterende installation undersøges og de forventede serviceomkostninger undersøges. Endelig skal tilbagebetalingstiden være kortere, for at det er rentabelt for virksomheden at gennemføre projektet.
A4	-	-	-		